

Para usar corretamente esta ferramenta de autodiagnóstico deverá preparar a seguinte informação.

Caso opte por não inserir equipamentos críticos (EC):

- Faturas de energia de 6 meses ou mais (valor mínimo ideal para uma análise mais abrangente).
- Faturas de GPL, gasolina e/ou gasóleo relativas ao período de consumo em análise das faturas de energia.
- VAB mensal calculado para o período de consumo em análise das faturas de energia.
- Cálculo de toneladas de matéria-prima comprada relativas ao período de consumo em análise das faturas de energia.

**NOTA:** formula do VAB = Vendas (SNC) + Prestações de serviços (SNC) + Proveitos suplementares (SNC) + Trabalhos para a própria empresa (SNC) - Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (SNC) - Fornecimentos e serviços externos (SNC) - Outros custos e perdas operacionais (SNC)

Caso opte por inserir equipamentos críticos, deverá consultar o Guia de Apoio à Eficiência Energética, para ter uma noção do que é um equipamento crítico. Deverá ter ainda os seguintes dados relativos aos equipamentos críticos:

- Nome ou Designação
- Localização
- Quadro Elétrico a que o equipamento está ligado.
- Potência (Kw)
- Tensão (V)
- Consumo (A)

Este valor de consumo deverá ser um valor medido no equipamento com auxílio de um contador de potência ou multímetro, de modo ao resultado ser o mais realístico possível.